



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а
(место составления акта)

«14» апреля 2021 г.

(дата составления акта)
« 16 » час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 34

«31» марта 2021 г по адресу/адресам: Ярославская область, г. Ростов, Микрорайон №2, д. 1 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Смирнова М.А. №34 от 16 марта 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Золотая рыбка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней / часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т. (48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Ивановичи Карповичи С.А. 16.03.21
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по электронной почте организации 16.03.2021 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(подпись)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич

«14» Апреля 2021г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий отделом «Ветеринария» Золотая Елена Курдюмова С.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«14» Апреля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(4852)79-09-01



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 34/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Золотая рыбка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 34 от «16» марта 2021 г. заместителя главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 31.03.2021 года по 14.04.2021 года была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Золотая рыбка», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, г. Ростов, Микрорайон №2, д. 1 А. Общая продолжительность проверки составила 11 рабочих дней. час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим МДОУ «Детский сад №3 «Золотая рыбка» Курдюмовой Евгенией Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не представлены сертификаты на шкафы пожарных кранов,	НПБ 151-00 п.3.5, п.4.1	14.02.2022	

	установленные в здании детского сада			
2	Здание детского сада не оборудовано антипаническим (эвакуационным) освещением.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2; СП 52.13330.2016, п. 7.6.1, п. 7.6.4; Правила противопожарного режима в РФ, п. 37	14.02.2022	
3	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении раздевалки первого этажа (помещение №12 по плану БТИ).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 25	14.02.2022	
4	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении раздевалки первого этажа (помещение №15 по плану БТИ).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 25	14.02.2022	
5	В подсобном помещении на первом этаже (помещение №34 по плану БТИ) где осуществляется хранение горючих материалов, отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	14.02.2022	
6	В подсобном помещении на первом этаже (помещение №48 по плану БТИ) где осуществляется хранение горючих материалов,	НПБ 110-03, п. 4	14.02.2022	

	отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).			
7	Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа (помещение №44 по плану БТИ) в тамбур (помещение №46 по плану БТИ) открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП 21-01-97*, п. 6.17	14.02.2022	
8	Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа (помещение №47 по плану БТИ) в тамбур (помещение №43 по плану БТИ) открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП 21-01-97*, п. 6.17	14.02.2022	
9	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении раздевалки второго этажа (помещение №88 по плану БТИ).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 25	14.02.2022	
10	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении раздевалки второго этажа (помещение №91 по плану БТИ).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 25	14.02.2022	
11	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении раздевалки второго этажа (помещение №57 по плану БТИ).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 25	14.02.2022	
12	В помещении коридора на втором этаже (помещение №12 по плану БТИ) не происходит включение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	14.02.2022	

	<p>светового оповещателя "ВЫХОД" при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Продолжает непрерывно светиться, как и в дежурном режиме.</p>	<p>требованиях пожарной безопасности" ст. 4; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2; СП 3.13130.2009, п. 3.3</p>		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «14» апреля 2021 г.
 М.Л.П.*

Государственный инспектор Ростовского,
 Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
 Ярославской области по пожарному надзору -
 Новожилов Максим Валерьевич

Предписание для исполнения получил:

Завернуцкий МВМ, детский сад №3 Золотая рыбка, Курчалово С/А
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» апреля 2021 г.


 (подпись)