



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

г. Ростов

(место составления акта)

«28» октября 2016 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 65**

По адресу / адресам: Ярославская область, г. Ростов, ул. Микрорайон №2, д. 1а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 65 от «12» октября 2016 г. главного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(заместителя главного) государственного инспектора Ростовского района по пожарному

Надзору Зверева О.А., была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 Золотая рыбка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » октября 2016 г.

с « 14 » час. « 30 » мин. до « 16 » час. « 30 » мин. Продолжительность « 2 » час. « 00 » мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 7 » рабочих дней, « » часов «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«12» октября 2016 г. Заведующая МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» Курдюмова Е.А

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

№ от «» г.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов  
Ярославской области по пожарному надзору - старший дознаватель ОНДиПР по Ростовскому,  
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не  
привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;



в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» Курдюмова Е.А

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  - Помещение склада на первом этаже (помещения № 21 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5 не отделены от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - На двери помещения склада на первом этаже (помещение №21 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в РФ, п. 20, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - Помещения пищеблока на первом этаже (помещения № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 по плану БТИ) имеющие класс Ф.3.2 не отделены от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - На двери помещения пищеблока на первом этаже (помещения № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в РФ, п. 20, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - Помещение электрощитовой на первом этаже (помещение №56 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - На двери помещения электрощитовой на первом этаже (помещение №56 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в РФ, п. 20, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - Помещение прачечной на первом этаже (помещение № 59, 60, 61, 62, 63, 64 по плану БТИ) имеющее класс Ф.3.5 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - На двери помещения прачечной на первом этаже (помещение № 59, 60, 61, 62, 63, 64 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в РФ, п. 20, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);
  - На двери помещения душевой используемой в качестве складского помещения на первом этаже (помещение № 81 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона



«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в РФ, п. 20, ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);

- В помещении душевой используемой в качестве складского помещения на первом этаже (помещение № 81 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком, не предусмотренным конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в), ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А);

- В помещении кабинета спортивного зала на втором этаже (помещение №45 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком, не предусмотренным конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в), ответственное лицо - Заведующая МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:

«28» октября 2016 г.  
М.Л.П.



Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - старшийознаватель ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич

С актом проверки ознакомлен(а) копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ Детский сад №3 Курдюмова Е.А.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в КНД №